



# Etnedal kommune

Plan og teknisk

Gullord Geoservice  
Storgata 117  
2615 LILLEHAMMER

## Administrativt vedtak

|                    |                  |                  |                       |                  |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Deres ref.:</b> | <b>Vår ref.:</b> | <b>Arkivsak:</b> | <b>ArkivID:</b>       | <b>Vår dato:</b> |
|                    | SAGKAR - 26/4025 | 26/720           | GBNR-142/9,<br>K2-M55 | 07.08.2026       |

| Saksnr. | Utvalg        |
|---------|---------------|
| 134/26  | Kommunestyret |

## Vedtak om utsleppsløyve - gnr 142 bnr 9 - Espelibygde 530 - Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg

Tiltak: Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg  
Byggested: Gbnr: 142/9 Espelibygde 530  
Tiltakshaver: Kari Lundmoen  
Ansvarlig søker: Gullord Geoservice

### Vedtak

Etnedal kommune godkjenner rehabilitering av avløpsanlegg og utslepp av sanitært avløpsvatn på gnr. 142, bnr. 9. Avløpsanlegget skal etablerast i tråd med *Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Etnedal kommune*.

Utsleppsløyvet gjeld frå vedtaksdato og er gitt med heimel i forureiningsforskrifta § 12-5. Løyve til bygging av avløpsanlegget er gitt med heimel i plan- og bygningslova kapittel 20.

Avløpsanlegget skal bestå av:

- Slamavskiljar for totalavløp på minimum 4 m<sup>3</sup>.
- Støtbelastar/pumpekum.
- Lukka infiltrasjonsanlegg med ei infiltrasjonsflate på 40 m<sup>2</sup> (20 x 2 meter).

Anlegget skal dimensjonerast for 5 pe, tilsvarende éin bustad med innlagt vatn og vassklosett.

### Vilkår for løyva

- Avløpsanlegget skal etablerast i samsvar med lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg, VA-miljøblad nr. 48 og 59 og søknadsdokumentasjonen.
- Anleggseigar er ansvarleg for forureining frå anlegget.

**Besøksadresse:**  
Kyrkjevegen 10

**Postadresse:**  
2890 Etnedal

**Telefon:**  
61 12 13 00

**Organisasjonsnummer:**  
933 038 173

**E-mail:** postmottak@etnedal.kommune.no  
**www.etnedal.kommune.no**

- Slamavskiljaren skal registrerast i Valdres Kommunale Renovasjon sitt tømmesystem og tømmeast etter gjeldande tømmerutinar.
- Tilkomst for tømning må vere sikra, jf. krav til køyreveg, avstand og høgdeforskjell.
- Anlegget skal plasserast slik at overflatevatn, dreneringsvatn og flomvatn ikkje kan trengje inn i eller skade anlegget. Infiltrasjonsflata skal ikkje leggjast i ei aktiv dreneringslinje.
- Ferdigmelding skal sendast kommunen før anlegget blir teke i bruk. Ferdigmeldinga skal innehalde innmålt plassering og bilete av anlegget før attfylling.
- Kommunen kan krevje tilkopling til offentleg vatn- og avløpsanlegg dersom dette blir tilgjengeleg i området.
- Løyvet fell bort dersom arbeidet ikkje er sett i gang innan tre år eller blir stansa i meir enn to år.

Som ansvarleg søker er Gullord Geoservice, org.nr. 915 934 382, ansvarleg for samordning av dei ulike oppgåvene knytt til tiltaket, og skal sjå til at alle oppgåver er belagt med ansvar.

## **Saksopplysninger**

### Lovgrunnlaget:

Vedtaket er gjort med heimel i forureiningsforskrifta § 12-5, lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg i Etnedal kommune og plan- og bygningslova § 20-1.

### Informasjon om saken:

Gullord Geoservice søker på vegne av tiltakshavar Kari Lundmoen om utsleppsløyve for rehabilitering av eksisterande avløpsanlegg på gnr. 142, bnr. 9, Espelibygd 530.

Det eksisterande avløpsanlegget med slamavskiljar og spreiegrøft skal erstattast med nytt anlegg beståande av:

- slamavskiljar på minimum 4 m<sup>3</sup>,
- støtbelastar/pumpekum,
- lukka infiltrasjonsanlegg med infiltrasjonsflate på 40 m<sup>2</sup> (20 x 2 meter).

Avløpsanlegget er dimensjonert for inntil 5 pe og om lag 1 000 liter avløpsvatn per døgn, tilsvarande avløp frå éin bustad. Infiltrasjonstest utført 23.06.2026 viser ein synkehastigheit på 8 meter per døgn i morenemassar på den aktuelle lokaliteten. Det er opplyst at den private drikkevassbrønnen ligg oppstraums anlegget, og at det ikkje finst andre registrerte drikkevassbrønnar innanfor påverknadsområdet.

Gullord Geoservice, org.nr. 915 934 382, erklærer ansvarsrett for SØK og PRO. VVS-Service AS, org.nr. 942 646 178, erklærer ansvarsrett for UTF.

Tiltaket er nabovarsla utan innvendingar frå varsla partar.

## **Grunngjeving**

Det er søkt om utsleppsløyve for fornying av eksisterande avløpsanlegg til ein eksisterande bustad. Løyvet er vurdert med heimel i forureiningsforskrifta kapittel 12, lokal forskrift for mindre avløpsanlegg, naturmangfaldlova §§ 8–12, vassforskrifta § 12, kulturminnelova § 3 og plan- og bygningslova kapittel 27 og 30.

### Arealbruk og lokalisering

Eigedomen er allereie utbygd med bustadhus. Det nye avløpsanlegget skal etablerast på eigen eigedom som erstatning for eksisterande anlegg.

DOK-analysen frå 07.08.2026 viser ikkje konflikt med registrerte naturtypar, artar av nasjonal forvaltningsinteresse, naturvernområde eller registrerte kulturminne. Eigedomen ligg innanfor eit kartlagt svært viktig friluftslivsområde og innanfor nedbørsfelt til verna vassdrag. Etablering av nytt avløpsanlegg ved eksisterande bustad blir likevel ikkje vurdert å medføre vesentleg negativ påverknad på desse interessene.

DOK-analysen viser også treff på dreneringslinjer og aktsomheitsområde for flaum i analyseområdet. Treffet er på oversiktsnivå og viser ikkje i seg sjølv at den prosjekterte anleggsstaden er flaumutsett. Det er sett vilkår om at anlegget skal haldast utanfor aktive dreneringslinjer og sikrast mot overflate- og flaumvatn.

### Vegtilkomst og tilgjenge for tømning

Etter visuell vurdering av kartgrunnlaget er det etablert køyreveg fram til eigedomen. For å oppfylle krava i forskrift om tømning og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Valdres skal:

- det vere køyrbar veg fram til slamavskiljaren,
- avstanden frå oppstillingsplass for tankbil til slamavskiljaren ikkje overstige 15 meter,
- høgdeforskjellen ikkje overstige 5 meter.

Tiltakshavar har ansvar for at desse krava er oppfylte ved ferdigmelding.

### Naturmangfald (nml. §§ 8–12)

Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget etter naturmangfaldlova § 8 som tilstrekkeleg. Det er ikkje registrert naturtypar eller artar med særleg verneverdi innanfor tiltaksområdet. Førre-var-prinsippet i naturmangfaldlova § 9 tilseier derfor ikkje at tiltaket skal avslåast. Det er heller ikkje dokumentert forhold som tilseier at tiltaket vil medføre uakseptabel samla belastning på økosystemet, jf. naturmangfaldlova § 10.

### Vassmiljø og kulturminne

Avløpet skal rensast gjennom slamavskiljar med etterfølgjande infiltrasjon i stadeigne massar. Infiltrasjonstest utført på eigedomen viser eigna infiltrasjonsforhold. DOK-analysen viser morenemassar, og kommunen legg størst vekt på den stadlege grunnundersøkinga som ligg til grunn for prosjekteringa. Anlegget er dimensjonert for 5 pe og blir vurdert å tilfredsstille krava til renseeffekt i den lokale forskrifta.

Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne innanfor påverknadsområdet. Den private drikkevassbrønnen er opplyst å liggje oppstraums anlegget. Tiltaket blir derfor vurdert å kunne gjennomførast utan vesentleg risiko for skade på vassmiljø, drikkevatt eller kulturminne.

Tiltaket er elles vurdert å ikkje vere i strid med friluftsliv eller andre allmenne interesser.

### **Gebyr**

Tiltakshavar skal betale eit gebyr på kr 6 500,- for handsaming av søknad om utsleppsløyve, jf. Etnedal kommune sitt gjeldande gebyrregulativ.

### **Høve til å klage**

Vedtaket er fatta i medhald av delegasjonsreglementet, og kan i medhald av forvaltningslova §§ 28–36 klagast på. Klagefristen er tre veker frå den dagen vedtaket er gjort kjent for dykk. Klaga skal sendast skriftleg til Etnedal kommune.

Dersom kommunen ikkje tek klaga til følgje, blir saka sendt til klageinstansen for endeleg avgjerd. Du har rett til å gjere deg kjend med dokumenta i saka etter forvaltningslova §§ 18 og 19.

Med helsing

Kari-Elin Solberg Saglien  
Rådgiver

**Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift.**